

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : CHAVILLE
au cours du mois de décembre 2019**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :
Dans la commune de : CHAVILLE 4 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

 Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : CHAVILLE au cours du mois de décembre 2019***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/(100mL)
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0.00	n/mL
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0.00	n/mL
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/mL
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUI	0.00	n/mL

Nombre d'analyses : 4

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,00	n/mL
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,00	n/mL
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	n/mL
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	2,00	n/mL

Nombre d'analyses : 4

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,43	mg(Cl ₂)/L
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,21	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,18	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,34	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 4

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,48	mg(Cl ₂)/L
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,23	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,25	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,38	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 4

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	38,00	µg/L
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	32,00	µg/L
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	31,00	µg/L
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	32,00	µg/L

Nombre d'analyses : 4

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,00	mg/L
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,00	mg/L
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	mg/L
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 4

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	7,30	unité pH
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	7,80	unité pH
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,10	unité pH
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,70	unité pH
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	7,50	unité pH
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	7,65	unité pH
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	7,50	unité pH
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	7,68	unité pH

Nombre d'analyses : 8

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	539,00	µS/cm
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	544,00	µS/cm
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	523,00	µS/cm
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	522,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 4

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	11,40	°C
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	11,30	°C
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	19,50	°C
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	11,50	°C

Nombre d'analyses : 4

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 HOTEL CAMPANILE	LEGUMERIE EVIER	0,14	NFU
09/12/19	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,19	NFU
20/12/19	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,15	NFU
20/12/19	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,16	NFU

Nombre d'analyses : 4