

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : CHAVILLE
au cours du mois de juillet 2020**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :
Dans la commune de : CHAVILLE 5 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Un prélèvement du 08/07 a révélé une valeur élevée de la turbidité. Ce problème était ponctuel et représentatif du seul point de prélèvement. Les autres prélèvements ont montré une eau conforme à la réglementation pour les paramètres mesurés

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : CHAVILLE au cours du mois de juillet 2020***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0.00	n/(100mL)
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0.00	n/(100mL)
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0.00	n/(100mL)
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0.00	n/(100mL)
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 4**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/mL
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0.00	n/mL
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0.00	n/mL
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0.00	n/mL

Nombre d'analyses : 4

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	n/mL
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,00	n/mL
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0,00	n/mL
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 4

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,33	mg(Cl ₂)/L
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,37	mg(Cl ₂)/L
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0,16	mg(Cl ₂)/L
10/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0,14	mg(Cl ₂)/L
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,23	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,40	mg(Cl ₂)/L
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,43	mg(Cl ₂)/L
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0,24	mg(Cl ₂)/L
10/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0,23	mg(Cl ₂)/L
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,28	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	36,00	µg/L
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	35,00	µg/L
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	40,00	µg/L
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	37,00	µg/L

Nombre d'analyses : 4

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	mg/L
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,00	mg/L
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0,00	mg/L
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 4

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	7,30	unité pH
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	7,55	unité pH
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	7,50	unité pH
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	7,51	unité pH
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	7,30	unité pH
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	7,59	unité pH
10/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	7,30	unité pH
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,47	unité pH
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,40	unité pH

Nombre d'analyses : 9

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	553,00	µS/cm
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	562,00	µS/cm
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	565,00	µS/cm
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	561,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 4

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	21,60	°C
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	22,80	°C
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	19,90	°C
10/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	20,00	°C
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	23,20	°C

Nombre d'analyses : 5

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	S1 LA CORDONNERIE DE LA POINTE	2020 AVENUE ROGER SALENGRO	0,13	NFU
08/07/20	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE	0,19	NFU
08/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	8,50	NFU
10/07/20	MONOPRIX	1383 AVENUE SALENGRO	0,28	NFU
24/07/20	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,14	NFU

Nombre d'analyses : 5